



Prot. 2015/80544

Quesito 18

- 1 con riferimento allo schema sinottico di supervisione allegato al progetto a base gara, siamo a chiedere conferma che gli armadi dati e la fibra ottica di collegamento siano inclusi nell'appalto e, in caso affermativo se debbano essere considerati nell'art. IES.01 – Sistema centrale di supervisione;
- 2 Si chiede conferma che il sistema TVCC, non presente in alcune voce di computo, sia escluso dal presente appalto.

di seguito si riportano i chiarimenti condivisi con il progettista
Chiarimento 18

- 1 Gli armadi dati e la fibra ottica come da schema sinottico IE.10 sono compresi nella voce IES.01;
- 2 Si conferma che l'impianto TVCC non è stato previsto.


Il Direttore dei Lavori
Ing. Adriana Zuccato