



Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana

Dipartimento Pianificazione Sviluppo e Area Tecnica

Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici

Direttore Unità Operativa: ing. Adriana Zuccato

Via Don Tosatto 147 Tel. 0412607910 fax 0412607902

adriana.zuccato@ulss12.ve.it

protocollo.ulss12@pecveneto.it

Prot2015/86124

Quesito 32

Con riguardo alla gara in oggetto ed, in particolare, con riferimento agli:
- "Elaborati Dattiloscritti I.1 Relazione Tecnica Impianti termici" in cui viene riportato che: "Le parti comuni comprendono anche il restauro dei prospetti, che avrà anche la finalità di incrementare la coibenza dell'intero padiglione che darà un consistente contributo al risparmio energetico per il condizionamento estivo ed invernale dell'intero edificio.

- "Elaborati Dattiloscritti I.2 Relazione Tecnica legge 10 e smi" pag. 11 sono riportate le caratteristiche termiche ed igrometriche del Muro Perimetrale e nella descrizione e illustrazione degli elementi costituenti la stratigrafia della partizione verticale non sono presenti materiale di natura coibente

alla luce di quanto riportato:

1. si chiede alla S.A. se è lecito intendere, per assicurare un criterio di allineamento univoco delle informazioni tra i concorrenti, che la stratigrafia effettiva del "Paramento Verticale" (pareti esterne) prevista a base gara da prendere come riferimento, ai fini dell'offerta, è quella illustrata nella relazione I2 Relazione Tecnica legge 10 e smi.

Chiarimento 32

In riferimento al quesito si conferma che la stratigrafia da prendere a riferimento è quella riportata nell'elaborato I.2 a pag. 11.

U.O.C. SERVIZI TECNICI
Il Direttore
Ing. Adriana Zuccato

